



Resultater av evalueringen

Evaluering mot Futurebuiltkriterier	Resultat
Levert energi (vektet)	Bygningen tilfredsstiller ikke kravet til levert energi
Maksimalt elektrisk effektbehov	Bygningen tilfredsstiller ikke kravet til maksimalt elektrisk effektbehov
Samlet evaluering	Bygningen tilfredsstiller ikke kriteriene til Futurebuilt Plusshus V2.0

Levert energi (vektet)

Evaluering mot Futurebuiltkriterier	Resultat
El. spesifikke poster [kWh/m²]	35,2
El. til oppvarmingsanlegg [kWh/m²]	91,3
El. til kjølesystem [kWh/m²]	0
El. produksjon til egenbruk	0
Fossil olje [kWh/m²]	0
Fossil gass [kWh/m²]	0
Fast biobrensel [kWh/m²]	0
Flytende biobrensel [kWh/m²]	0
Biobrensel i gassform [kWh/m²]	0
Fjernvarme [kWh/m²]	0
Fjernkjøling [kWh/m²]	0
Annen [kWh/m²]	0
Vektet levert energi [kWh/m²]	126,5
El. produksjon til eksport [kWh/m²]	0
Vektet netto levert [kWh/m²]	126,5
Krav levert energi	-2

Maksimalt elektrisk effektbehov

Evaluering mot Futurebuiltkriterier	Resultat
Maksimal el. effekt [W/m²]	50,7
Krav maksimal el. effekt [W/m²]	20